



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/W/0274/01/2015**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORIGINAL**

Wyrób / product: **Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT systemu instalacyjnego QIK**

Zawierający / containing: polietylen PE-RT, aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie obejmuje oceny podatności wyrobu na tworzenie się biofilmu. Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Westfälische Rohrwerke GmbH  
D-59227 Ahlen  
Kruppstrasse 29, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INSTAL-KONSORCJUM Sp. z o.o.  
50-424 Wrocław  
ul. Krakowska 19-23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 maja 2015

The date of issue of the certificate: 28th May 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły